



襄 阳 市 第 一 人 民 医 院
XIANG YANG NO.1 PEOPLES HOSPITAL
湖北医药学院附属襄阳市第一人民医院
AFFILIATED HOSPITAL OF HUBEI UNIVERSITY OF MEDICINE

襄阳市第一人民医院

院内采购文件

采购方式： ☐磋商；☐谈判；☐询价； ☒需求调查（市场调研、**价格摸底**）；

☐其他： _____

项目类型： ☐工程； ☒货物； ☐服务； ☐其他： _____

需求部门： 后勤保障部

项目名称： 净化系统冷热源机组采购

项目编号：

采购日期： 2023 年 2 月 22 日

其他：

目 录

第一章 采购公告（采购邀请函）	3
一、 项目概述	3
二、 申请人资格要求	3
三、 报名时间和地点	4
四、 采购会议时间	4
五、 采购文件获取	4
六、 报名要求	4
七、 其他	4
八、 联系方式	5
九、 发布公告媒介	5
第二章 供应商须知	6
第三章 采购需求	8
（一） 工程内容、货物清单、服务内容（自行填写，表格可自行调整） ..	8
（二） 技术或服务要求（详细技术要求）	8
（三） 商务要求	13
第四章 评定办法	14
一、 初步评审	14
二、 详细评审	9
三、 计算方式及及定标办法	10
第五章 合同签署	16
第六章 响应文件格式	16
一、 报价书	14
二、 法定代表人授权书	22
三、 法定代表人身份证明书	23
四、 报价一览表	24
五、 分项报价表（如有）	18
六、 资格证明文件	25
七、 需求响应文件	26
八、 评审办法响应文件	26
九、 无重大违法记录声明	27
十、 投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函	28

第一章 采购公告（采购邀请函）

襄阳市第一人民医院拟对如下项目进行采购，欢迎符合条件且诚意合作的供应商踊跃参与本项目市场需求调查（价格摸底）。

一、项目概述

（一）项目编码：XYYYXQ-2023009

（二）项目名称：襄阳市第一人民医院净化系统冷热源机组采购安装

（三）项目概述：

1. 描述项目主要采购内容：原机组拆除移位、新机组、水泵、储能水箱、软化水设备等采购及管道安装。

2. 项目包含的延申内容：含设备运输、安装、调试、试运行、人工、辅助材料。

3. 合同履行期限：50 天

4. 采购低温制冷机组总负荷冷热量 $\geq 1050\text{KW}$ ，制冷制热量不容许负偏离，结合现场环境匹配机组数量。

二、申请人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

（三）本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包

（四）通过“信用中国”网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

(五) 本项目特定供应商资格要求:

1. 设备生产厂家授权;

2. 建筑机电安装工程专业承包贰级及以上、安全生产许可证、暖通空调的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、法人授权书;

三、报名时间和地点

(一) 报名时间: 2023 年 3 月 13 日 8 时至 2023 年 3 月 17 日 17 时 30 分

(二) 报名地点: 襄阳市第一人民医院招标采购办(沿江大道江边住院大楼对面行政楼 106) 工作日上午 8:00~12:00、下午 14:30~17:30 受理投标工作, 节假日除外)。

四、 采购会议时间: 以招标采购办电话通知时间为准。

五、 采购文件获取

投标人在襄阳市第一人民医院官网(<http://www.xysdyrmyygw.com/>) 招标公告— 招标信息栏 **自行下载采购文件**。

六、 报名要求

供应商报名应提供的证明材料 **(全部资料均需加盖公司原章, 否则视为无效)**

(一) 法人身份证明或法定代表人授权委托书(请严格按照附件格式出具法人和受托人的身份证复印件)

(二) 营业执照

(三) 按照“申请人资格要求”中的条款提供相应的证明材料。

(四) 公司承诺书(对本公司提供报名资料复印件真实性的承诺)。

七、 其他

(一) 供应商在接到会议通知后将投标文件密封, 并按要求准备好标书五份(一正四副), 将正本和所有的副本、电子文档密封, 并进行包封。包装封皮上均应注明项目名称、项目编号、包号、供应商

名称，加盖供应商单位公章。如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。

（二）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书，项目受托人身份证原件等各类资料证件。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

（三）若采购会议前更换受托人，新受托人需携带新的法人授权委托书和相关资料到现场。采购文件中若要求提供样品，则供应商必须携带样品入场，否则视为自动弃权。

（四）供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

八、 联系方式

报名联系电话：招标采购办公室 0710-3420737

九、 发布公告媒介

本次公告仅在襄阳市第一人民医院(<http://www.xysdyrmyygw.com/>)网上发布，信息以本网站发布为准。

第二章 供应商须知

供应商应严格按照本须知要求进行响应，否则采购人有权否决

序号	条款名称	编列内容
1.	采购人	襄阳市第一人民医院
2.	供应商	资格要求：符合本文件公告规定
3.	响应文件装订要求	必须提供装订成册一式五套的响应文件（含一正四副），将正本和所有的副本、电子文档（U 盘，需包含已盖章文件扫描件）密封，并进行包封。包装封皮上均应注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称，加盖供应商单位公章。
4.	响应文件编列要求	见响应文件格式，格式中有具体要求的，供应商必须响应，否则可能导致响应文件被拒绝。
5.	响应文件有效期	不少于 90 日历天
6.	样品	☐ 提交； ☒ 不提交； 样品要求：
7.	采购方式	（1）询价：供应商按要求一次报出不得更改的价格，采购人从询价小组提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。 （2）谈判：供应商按照需求调查响应文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从需求调查小组提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。 （3）磋商：供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中，根据评分按照排序由高到低的原则确定成交供应商 （4）需求调查：采购人面向市场主体开展需求调查，以了解实现项目目标，拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。 （5）其他：需采用其他方式采购的项目，另行说明
8.	项目类型	货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。 工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。 服务：是指除货物和工程以外的其他采购对象。
9.	定标办法	☒ 综合评价； ☐ 最低价； ☐ 其他：
10.	签字盖章要求	供应商应在所有格式要求应加盖公章处加盖供应商单位公章，在所有格式要求应加盖法定代表人章或法定代表人签字处加盖法定代表人章或签字。
11.	解释权	本采购文件解释权归襄阳市第一人民医院所有
12.	合同授予	本文件不作为合同授予的唯一依据
13.	诚信履约	采购人有权将具有弄虚作假、无故拒绝履约、不签订合同、串通投标、围标等情形的供应商列入“采购黑名单”拒绝其参加所有采购。

注：表格中“☑”

第三章 采购需求

(一) 工程内容、货物清单、服务内容

序号	采购内容	单位	数量	备注
1	净化系统冷热源机组	套	1	
2	设备运输、安装、调试			含试运行、人工、辅助材料。

(二) 技术和服务要求

1. 设备技术参数

序号	设备名称	规格参数	单位	数量
1	风冷模块主机	总负荷冷热量 $\geq 1050\text{KW}$ ，制冷制热量不容许负偏离；最大噪音不超过 65dB	台	结合现场环境匹配机组数量
2	超低噪音静音循环泵	扬程 ≥ 32 米，总流量 $\geq 200\text{m}^3/\text{h}$	台	二用一备

注：水容量必须满足系统稳定性要求。

2. 选型及功能要求

2.1 应为中外合资或国内知名企业原装、全新的风冷热泵机组；产品参数符合设备技术参数要求；采用 R410A 环保冷媒，设备能达到更高的 COP 值，国家能效标识网上备案可查，提供截图并加盖制造商公章；具有自动分配压缩机工作时间，实现平均磨损，延长机组的整体寿命；任何一台从机需要维护或维修时不影响其他机组的正常运行；组合使用应具有分级启动功能，降低启动电流，减少对电网的冲击；可现场更改主/从机属性，以及时应对主机故障的发生；须具有间隔除霜功能，且保证系统内运行除霜模式的系统数不超过总台数的一半；冷冻水出水达到 7°C 或以下；机组运行重量不超过 1000Kg ；无主从机之分，带 RS485 接口，开放 MODBUS 协议，支持接入楼宇集控系统。

2.2 压缩机类型采用全封闭高效涡旋式，主机机组适用于运转环境温度达到 $-15^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ 、最高出水温度 50°C ，机组下半部分钣金密封，保护压缩机及内部零件老化并要求噪音 $\leq 65\text{dB}$ ；风冷冷凝器风机应为高效螺旋式直驱轴流式风机，风机电机防护等级不低于 IP55，绝缘

等级 F 级。

2.3 热泵水侧换热器根据各品牌技术特点，总体要求采用易于维护清洗的钎焊板式换热器或高效壳管换热器。利于分液和回油，强化传热且抗寒耐冻，耐脏堵，且换热器水阻力要求 $<50\text{kPa}$ ，减少水系统阻力，降低水系统运行费用。

2.4 热泵空气侧换热器采用内螺纹铜盘管、亲水铝翅片，使得换热效果更佳。翅片换热器底部必须带过冷抑冰功能，能够彻底解决翅片换热器底部结冰问题。

2.5 机组节流部件采用高精度电子膨胀阀控制制冷剂的流量，避免冷媒控制滞后性，保证压缩机始终在最佳状态下运转；流量保护方式为机组自带水流检测装置（压差或靶流开关）。

2.6 机组需要配备防冻保护功能，当环境温度过低时，水泵自动开启，保护水在流动时不至于结冰、如满足必要条件，主机也会开启热泵模式保护主机，同时控制板具备连接接口，可外接电加热保护，防止板换冻裂。

2.7 配套控制柜防护等级：不低于 IP44，控制器采用机组回水温度控制。温控精度： $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ；具有根据实际情况手动设置除霜、参数显示、参数设置、模式切换、失电记忆、日程及分时设定、故障显示及查询、分级密码管理等功能，机组自动运行实现无人监管。

2.8 所选用冷热源设备的生产企业必须通过 ISO9000 质量体系认证、ISO14001 环保体系认证、职业健康与安全体系认证。所选产品的生产企业需要有至少 10 年以上制造暖通设备的经验（在制造厂家的资格声明中体现）。

2.9 所选用冷热源设备的生产企业具有完善的售后服务体系。

2.10 设备运转温度范围：

制冷环境温度范围为：环境温度 5°C — 45°C 时可正常运行制冷模式；出水温度范围为 5°C — 20°C

制热环境温度范围为：环境温度 -15°C — 25°C 时可正常运行制热模式；出水温度范围为 20°C — 50°C

3. 检验与测试

3.1 制造厂家需提供暖通设备各项具体的检验和试验报告，并对检验报告的准确性和完整性负责。

3.2 中标供应商应对设备及附件（包括安装所需的一切零部件及专用工具）、备件（费用单独报价，并含在投标总价中）等负全责，招标

人只对安装调试完毕后的系统进行验收。

4. 安装、调试与试运行

4.1 中标供应商应按招标人通知的日期到现场进行安装、调试，投标书中应提供详细的施工组织设计文本。拟任项目经理承诺项目施工期间只负责本项目，负责协调投标人在工程全过程的各项工作，如图纸确认、包装、发运、现场安装、调试验收等。

4.2 中标供应商派出的技术人员应自备在安装调试过程中所需的特殊工具、润滑剂、易损件和专用仪器仪表等。

4.3 安装工程的安全技术、环境保护等应按国家、湖北省及襄阳市有关现行规定及招标人的要求执行。中标供应商须服从招标人等有关方面的指挥监督。

4.4 安装过程中应严格执行安全保护及消防安全的有关规定。充分考虑到施工及使用人员的安全因素，预防各种意外事故发生。应避免出现尖锐顶角、毛刺、开口等问题。材料应具有阻燃性能、低烟无毒。

4.5 安装所使用的各种主要材料、设备、成品或半成品应有出厂合格证或质量鉴定文件。

4.6 安装前应做好开箱检验的各种准备工作，通知招标人参加，并做好记录和信息反馈。不影响现有办公环境。

4.7 各种设备安装前应做好检查，清理及其他必须进行的工作。

4.8 管道安装坡度必须符合规范要求，必须进行气密性试验，以免管道泄露。

4.9 线缆布置：控制线穿在布线管内，电源线与控制线应单独布置并保持标准要求间距。

4.10 设备吊装时，应严格按吊装标志进行，不得对设备本身有任何损坏并防止坠落。

4.11 中标供应商应负责在现场对设备进行调试和试运行，以检验其设计制作操作性和功能等方面的情况。

4.12 系统安装完毕，应在招标人工程师的监督下进行试运行前的测试，以证明其可以进行试运行。

4.13 试机工作应在系统吹扫、气密性试验、抽真空、充注制冷剂、冷凝水管道连接试验、控制线、电源线测试合格后，各项记录齐全，并经招标人项目管理人员核实签章后方可进行调试运行。

4.14 调试时要每台进行调试和测试并将调试记录交用户单位。每台试机连续运转应达到 16 小时为合格。

5. 验收

5.1 最终验收将在系统安装调试完毕后，按国家标准及招标文件要求或双方经协商认可的标准进行。

5.2 当满足以下条件时，招标人才会认为验收合格。

- a) 安装工作结束；
- b) 外观检查完成；
- c) 试运转工作结束；
- d) 综合效能试验测定，各项指标满足国家标准和设计要求；
- e) 技术资料、安装和测试资料齐全。

6. 技术培训

6.1 投标人应就其所提供的设备及操作系统对招标人的技术人员、操作人员和维修人员进行操作和维修方面的培训，培训内容至少应包括安全操作使用和设备维护及设备维修、排除简单故障等。

6.2 在投标文件中应明确培训人数、培训时间、培训内容、培训目的、培训地点等。

7. 质量保证

7.1 质量控制主要依据：

a) 通风与空调工程施工及验收规范 GB50243-2002

通风与空调工程质量检验评定标准 GBJ304-88

制冷设备安装工程施工及验收规范 GBJ66-84

b) 设计图纸技术要求。

c) 制造商工程技术资料。

d) 建筑机械使用安全技术规范 JGE18-84。

e) 其他国家、省、市有关规范及规定。

7.2 投标人应保证所提供的设备满足安全、可靠运行的要求，并对设备的设计、制造、试验、供货、发运、现场调试等过程全面负责。

7.3 产品的设计制造和试验、验收应遵照有关标准和规范，并满足本技术规格及要求。

7.4 设备安装完成后要求进行单机试运行和全系统运行，要按规范、规程规定进行静态测试和动态测试调整，各种测试数据应符合规定、标准要求。这些测试可以是投标人的技术人员，也可以是招标人委托的有资格单位的技术人员。

7.5 质量保证期为整个系统设备在施工现场完成安装，开始运行并验收起两个采暖（制冷）期，如由于投标人责任需要更换、修理有缺陷

的设备，而使合同设备停运或推迟安装时，保修期应按实际修理或更新所延误的时间做相应的延长。

7.6 在保修期内，投标人应承诺服务内容、服务方式和技术支持（含软件）和技术培训。如因设备本身原因造成招标人经济损失，投标人应照价赔偿。应保证所提供设备无故障开机运行，如达不到要求，保修期应顺延。

8. 说明书、手册和图纸

8.1 中标供应商应提供产品合格证明并随每套设备分别免费提供以下资料（中文）：

系统图、安装图纸及安装技术说明（包括安装、调试、验收标准、室内外机安装要求、冷媒管路、冷凝水管路、电器线路的安装、制冷剂的保温以及隐蔽工程的验收等）

电气原理图、接线图（纸质版及电子版）

操作使用说明书及维修、调试手册（应注明故障情况、原因及检查、排除方法）

其他供用户使用的必备资料

8.2 供应商人所提供的各种资料应能满足采购人对设计、安装、调试和运行维护的要求。如果供应商认为所提供的技术材料不能满足需要时，采购人有权提出补充要求，供应商应免费提供所需的补充技术资料按双方商定的时间表，采购人应按期提供如下的有关资料：

项目名称	要求供应商提交日期
所采用的规范和标准清单	随投标书
供招标人选用的图纸及资料	随投标书
推荐的特殊工具和备件清单	随投标书
安装运行及维护说明书	同设备交货期
制造包装及装运程序	同设备交货期
合格证	同设备交货期
设备质量证明书	同设备交货期
装箱清单	同设备交货期
散件清单	同设备交货期
散件清单	同设备交货期

除非特别指明，本采购文件所涉及的一切图纸，技术资料的量度标称值一律使用法定计量单位。所有图纸资料的右下角除应标有供应商的

名称、数据、比例等以外，还须标注采购人名称。

本采购文件中未作特别说明处按照《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002 中的有关要求执行。

（三）商务要求

1. 合同履行期限：50 个日历天；
2. 质保期：不低于 2 年；
3. 服务要求：保质保量按时安装到位。
4. 付款条件及方式：主设备到场后 2 个月年支付合同总价款 30%，验收合格后 2 个月内支付合同总价款 60%，余款作为质保金；
5. 提供售后服务承诺书：质保期内供应商对投标产品无偿地进行日常维保和应急维修。
6. 其他：

第四章 评定办法

一、初步评审

审查内容		评审因素
初步 评审	具有独立承担民事责任的能力	供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供本年度（或上一年度）经第三方审计的财务报告，或银行资信证明。
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	(1) 提供具备满足本项目的设施设备的证明材料； (2) 提供具备满足本项目的技术、服务人员的证明材料； (3) 供应商认为具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（格式自拟）
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	(1) 提供近一段时间缴纳税收的凭据； (2) 提供近一段时间缴纳社会保险的凭据；
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供承诺书，格式详见响应文件格式
	法律、行政法规规定的其他条件	（供应商主动自行提供）国家对生产和销售相关产品或提供相关服务有专门法律、行政法规规定的，国家法律法规对市场准入有要求的还应提交相关资格证明文件。
	禁止参加情况	(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。 (2) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。（提供承诺，见响应文件格式）
	主体信用记录	本项目公告发布后，参加本次采购活动前，“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）或中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
	联合体	本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包
	特定资格条件	符合本文件第一章第二款第（五）条本项目特定资格要求
	投标人名称	与营业执照等其他证件一致
	签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章
	投标人身份证明文件	具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书
	投标报价	每一种采购内容只有一个报价；是否按照采购文件的报价要求进行报价，投标报价合理；报价金额不超过采购预算
	采购需求	是否实质性响应采购文件；
	其他要求	符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的

二、详细评分办法（详细评分表）

内容	项目	评审因素	分值	评审标准
评分办法	商务评审	类似项目业绩	5	近 3 年（以提交响应文件截止日为准）有过类似项就、且投资规模大于或等于 1200 千瓦，配套成型，1 项 得 1 分，最多不超过 5 分。注：提交成交通知书或合同复印件，并注明项目联系人及联系方式。
		项目团队	10	拟派项目团队主要负责人具有中级以上机电设备或机电一体化职称，且参与“类似项目业绩”中项目，得 4 分；未参与“类似项目业绩”中项目的，得 2 分。 其他人员，具有中级以上机电设备或机电一体化职称的，1 人得 2 分；最高不超过 6 分。
		维修响应承诺	10	质量保证期低于 2 年的，不得分；质量保证期等于 2 年的得 2 分，每增加 1 年增加 1 分，最多不超过 5 分；响应时间小于等于 2 小时的，得 5 分；大于 2 小时，每超过 1 小时扣 1 分，本项分值扣完为止。
	技术评审	主要技术参数	30	1. 风冷模块主机和静音循环泵功能、主要参数符合技术要求（制冷环境温度范围为：环境温度 5℃--45℃时可正常运行制冷模式；出水温度范围为 5℃--20℃；制热环境温度范围为：环境温度-15℃--25℃时可正常运行制热模式；出水温度范围为 20℃--50℃等，见技术要求），配套设备设施完备者，得 20 分； 2. 提供的产品获得专利技术和节能环保 2 级以上证书的，得 4 分； 3. 生产厂家通过 ISO9000 质量体系认证、ISO14001 环保体系认证、职业健康与安全体系认证，每个证得 1 分，本项分值最高为 3 分； 4. 具有技术深化能力，可优化技术方案，提供优化的技术方案且可行，得 3 分。
		组织施工	15	1. 有施工方案，内容详细，方案合理，细节完善，得 6 分； 2. 工期有保证，有承诺，有违约责任，得 5 分； 3. 安全生产，文明施工有保障，有方案，且可行（与原设备设施能够对接，对采购人工作秩序影响较少的措施）得 4 分。
	价格评审		30	满足采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格分值
总分（100 分）				

三、计算方式及定标办法

采用谈判、询价等价格唯一因素评审的项目，各供应商最终报价相同时的排序办法		最终报价完全相同的，按需求响应情况优劣投票确认排序
采用综合评价法评审的项目，供应商最后得分相同时对供应商进行排序的方法		得分相同的供应商，按竞标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列
同品牌投标人获得中标人推荐资格的确定方法		提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格
评定办法	☒ 综合评价	进行评分，并进行排序（见评分细则）
	☐ 最低价	符合资格条件和采购需求的最低报价
	☐ 其他	

（一）本次采购为需求调查（价格摸底），供应商应派其授权代表持有效身份证件按采购文件规定的时间递交响应文件，并准备参加需求调查会议。

（二）供应商应当在本文件“供应商报名须知”要求的截止时间前，将响应文件密封送达需求调查会议现场。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，需求调查小组应当拒收。

（三）供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（四）需求调查小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改

变响应文件的实质性内容。

（五）需求调查小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行洽谈，并给予所有参加的供应商平等的洽谈机会。

（六）需求调查小组将依据本需求调查文件要求，对所有供应商提交的响应文件进行资格评审；对未实质性响应文件要求的，需求调查小组应现场告知供应商，取消其参加洽谈资格。

（七）实质性响应本需求调查文件资格要求的供应商，按所抽取的洽谈顺序，依次与需求调查小组分别进行洽谈。

（八）需求调查小组将对照本需求调查文件中的技术、服务要求、合同草案条款等与供应商进行一一洽谈。

（九）需求调查小组根据本需求调查文件和洽谈情况，可以实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

（十）对需求调查响应文件作出实质性变动是洽谈或需求调查响应文件的有效组成部分，应当以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

（十一）洽谈结束后，需求调查小组将要求不少于三家参加洽谈的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不少于 3 家。最后报价是供应商提交的响应文件的有效组成部分。

（十二）响应供应商的报价均超过了采购预算，洽谈活动终止。

（十三）洽谈活动共有贰轮报价。贰轮报价后，评委对供应商承诺的事项进行综合评议，若出现不能明确推荐第一名或第二名的供应商时，组织与之相对应的供应商进行第叁轮报价。

第五章 合同签署

根据《中华人民共和国民法典》，采购人和中标人（成交供应商）之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则，依据文件要求和响应文件承诺，签订合同。

第六章 响应文件格式

正本/副本

响 应 文 件

项目编码：

项目名称：

供应商名称（全称）：_____（盖章）

供应商法定代表人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

响应文件目录（编列要求）

供应商按提供的格式编写目录，目录须标注页码。

编列顺序
1) 封面
2) 标书目录（含页码）
3) 响应函、廉洁承诺书
4) 报价汇总表（响应院方采购文件配置需求表）
5) 分项报价表（按项目性质编制）
6) 法定代表人身份证明书
7) 法定代表人授权委托书（授权人参加，格式见附件 1）
8) 资格证明文件（按申请人资格要求）
9) 需求响应文件
10) 技术响应文件
11) 报价文件
12) 被委托人与委托人签订的劳动合同或劳务合同和由劳动保障部门提供的社保证明或查询社保网站对单位或个人缴纳社保金进行截图。
13) 财务状况
14) 同类项目业绩的印证材料
15) 供应商认为需要提交的其他文件

格式 1

报价书

襄阳市第一人民医院：

依据贵方（项目名称/采购编号）项目第包采购货物或服务的采购公告，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交下述文件正本一份，副本四份。

1. 响应文件；
2. 资格证明文件；
3. 有关授权文件。

并进行如下承诺声明：

1. 我公司在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

2. 我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；

3. 我公司在本响应文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据，并承诺按响应内容提供相应服务；

其它承诺：（如有的话，可自行填写）

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的货物或服务报价总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

2. 将按本项目采购文件的约定履行合同责任和义务。

3. 已详细审查全部采购文件，包括（补充文件等），对此无异议。

4. 本响应文件的有效期自开标之日起共90个日历天。

5. 接受采购文件中关于诚信履约的约定。

6. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

供 应 商：（公章）

通 讯 地 址：

传 真：

电 话：

电 子 函 件：

授 权 代 表 签 字：

日 期：

格式 2

法定代表人授权书

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）采购活动的供应商代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从年 月日起至年 月日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：年 月日

附：

代理人工作单位：

职务：性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（正反面复印件）：

格式 3

法定代表人身份证明书

兹证明（姓名）在我单位任职务，系（供应商）的法定代表人。

供应商（盖章）：

法定代表人（签章）：

性别： 年龄：

身份证号码：

年月日

法定代表人身份证（正反面复印件）：

注：

- 1、本表适用于供应商不授权代理人，而由法定代表人直接参加磋商并签署响应文件的情况；
- 2、如供应商具有企业法人代表证书，则还应在本证明书后附上企业法人代表证书复印件。

格式 4

报价一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称	
供应商地址	
总报价	
工期（供货期）	
质保期	
项目负责人	
投标货物品牌及型号（如有）	
备注	

说明：（1）人民币报价，单位为元，精确到小数点后两位。

（2）此表除保留在竞争性磋商响应文件中外，另复制一份与报价书、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书（原件）、分项报价表（如有要求）

磋商供应商法定代表人或授权代表签字：

磋商供应商名称（签章）：

时 间： 年 月 日

格式 5

分项报价表

包号：

报价单位(元 / 万元)：

序号	产品名称	品牌	型号 规格	数量	单价	总价	备注
总价							

注：1.分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。

2.如无分项报价则仅填写拟采购货物报价总价。

投标人名称（加盖单位公章）：_____

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：_____

格式 6 资格证明文件

格式自拟

格式 7 需求响应文件

格式自拟

格式 8 评审办法响应文件

格式自拟

格式 9

无重大违法记录声明

襄阳市第一人民医院：

我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1. 我方因违法经营被追究过刑事责任；
2. 我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；
3. 我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

随本声明附上我方参加本次政府采购活动前 3 年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料骗取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称（盖章）：

时 间：年月日

格式 10

投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函

致：_____

_____(供应商名称) 参加贵院组织的 _____(项目名称) 项目(项目编号： _____)的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

本单位未对本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务等情形。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）： _____

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）： _____

日期： _____年_____月_____日