



襄阳市第一人民医院  
XIANG YANG NO.1 PEOPLES HOSPITAL  
湖北医药学院附属襄阳市第一人民医院  
AFFILIATED HOSPITAL OF HUBEI UNIVERSITY OF MEDICINE

## 襄阳市第一人民医院

# 院内采购文件

采购方式：磋商；谈判；询价；需求调查（市场调研、价格摸底）；其他：\_\_\_\_\_

项目类型：工程；货物；服务；其他：\_\_\_\_\_

需求部门：

项目名称：襄阳市第一人民医院康安楼增加自动喷淋系统

项目编号：

采购日期：        年    月    日

其他：

# 目 录

<b>第一章 采购公告（采购邀请函）</b> .....	3
一、 项目概述 .....	3
二、 申请人资格要求 .....	3
三、 报名时间和地点 .....	4
四、 采购会议时间 .....	4
五、 采购文件获取 .....	4
六、 报名要求 .....	4
七、 其他 .....	4
八、 联系方式 .....	5
九、 发布公告媒介 .....	5
<b>第二章 供应商须知</b> .....	6
<b>第三章 采购需求</b> .....	7
（一） 工程内容、货物清单、服务内容（自行填写，表格可自行调整） ..	7
（二） 技术或服务要求（详细技术要求） .....	7
（三） 商务要求 .....	10
<b>第四章 评定办法</b> .....	11
一、 初步评审 .....	
二、 详细评审 .....	9
三、 计算方式及及定标办法 .....	10
<b>第五章 合同签署</b> .....	
<b>第六章 响应文件格式</b> .....	
一、 报价书 .....	14
二、 法定代表人授权书 .....	20
三、 法定代表人身份证明书 .....	21
四、 报价一览表 .....	22
五、 分项报价表（如有） .....	18
六、 资格证明文件 .....	23
七、 需求响应文件 .....	24
八、 评审办法响应文件 .....	24
九、 无重大违法记录声明 .....	25
十、 投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函 .....	26

# 第一章 采购公告（采购邀请函）

襄阳市第一人民医院拟对如下项目进行采购，欢迎符合条件且诚意合作的供应商踊跃投标。

## 一、项目概述

（一）项目编号：YYYY-2026-YNCS-0094

（二）项目名称：襄阳市第一人民医院康安楼增加自动喷淋系统

（三）项目概述：

1. 详见工程量清单、图纸。
2. 本项目包工包料
3. 合同履行期限：2年
3. 工期60日历天，质保期2年。

（四）项目预算总金额：428417.45元人民币。

## 二、申请人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

（三）本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包

（四）通过“信用中国”网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（五）本项目特定资格要求：

1. 供应商应具备建设行政主管部门核发的消防设施专业承包二级及以上资质和有效的安全生产许可证。

2. 项目经理应具备建筑工程专业或机电工程专业贰级及以上注册建造师资格，并具有有效的安全生产考核证 B 证。

(六) 报名时需要提供的资料具体详见附件 3。

### **三、报名时间和地点**

(一) 报名时间：2026 年 6 月 2 日 8 时至 2026 年 6 月 15 日 17 时 30 分。

(二) 报名地点：襄阳市第一人民医院集采联络部（沿江大道江边住院大楼对面行政楼 106）工作日上午 8:00~12:00、下午 14:30~17:30 受理投标工作，节假日除外）。

**四、采购会议时间：以集采联络部电话通知时间为准。**

### **五、采购文件获取**

投标人在襄阳市第一人民医院官网 (<https://www.xysdyrmyygw.com>) 招标公告—招标信息栏自行下载采购文件。

### **六、报名要求**

供应商报名应提供的证明材料（全部资料均需加盖公司原章，否则视为无效）

(一) 法人身份证明或法定代表人授权委托书（请严格按照附件格式出具法人和受托人的身份证复印件）

(二) 营业执照

(三) 按照“申请人资格要求”中提供相关证明材料。

(四) 公司承诺书（对本公司提供报名资料复印件真实性的承诺）。

### **七、其他**

(一) 供应商在接到会议通知后将投标文件密封，并按要求准备好标书五份（一正四副），将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。包装封皮上均应注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称，加盖供应商单位公章。如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。

(二) 参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格

证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书，项目受托人身份证原件等各类资料证件。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

（三）若采购会议前更换受托人，新受托人需携带新的法人授权委托书和相关资料到现场。采购文件中若要求提供样品，则供应商必须携带样品入场，否则视为自动弃权。

（四）诚信履约：已报名供应商若主动放弃参与，必须在项目开标前提前3个工作日电话告知集采联络部，同时至少提前1个工作日将弃权声明报送至集采联络部，否则，将会被列入我院失信供应商名单，直接影响后续各项目的参与。

（五）供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

## **八、联系方式**

报名联系电话：集采联络部 0710-3420737

## **九、发布公告媒介**

本次公告仅在襄阳市第一人民医院(<https://www.xysdyrmyygw.com>)网上发布，信息以本网站发布为准。

## 第二章 供应商须知

供应商应严格按照本须知要求进行响应，否则采购人有权否决

序号	条款名称	编列内容
1.	采购人	襄阳市第一人民医院
2.	供应商	资格要求：符合本文件公告规定
3.	响应文件装订要求	必须提供装订成册一式五套的响应文件（含一正四副），将正本和所有的副本、电子文档（U盘，需包含已盖章文件扫描件）密封，并进行包封。包装封皮上均应注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称，加盖供应商单位公章。
4.	响应文件编列要求	见响应文件格式，格式中有具体要求的，供应商必须响应，否则可能导致响应文件被拒绝。
5.	响应文件有效期	不少于 90 日历天
6.	样品	<input type="checkbox"/> 提交； <input checked="" type="checkbox"/> 不提交； 样品要求：
7.	采购方式	<p>（1）询价：供应商按要求一次报出不得更改的价格，采购人从询价小组提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。</p> <p>（2）谈判：供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。</p> <p>（3）磋商：供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中，根据评分按照排序由高到低的原则确定成交供应商</p> <p>（4）需求调查（市场调研、价格摸底）：采购人面向市场主体开展需求调查，以了解实现项目目标，拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。</p> <p>（5）其他：需采用其他方式采购的项目，另行说明</p>
8.	项目类型	<p>货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。</p> <p>工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。</p> <p>服务：是指除货物和工程以外的其他采购对象。</p>
9.	定标办法	<input checked="" type="checkbox"/> 综合评价； <input type="checkbox"/> 最低价； <input type="checkbox"/> 其他：
10	签字盖章要求	供应商应在所有格式要求应加盖公章处加盖供应商单位公章，在所有格式要求应加盖法定代表人章或法定代表人签字处加盖法定代表人章或签字。
11	解释权	本采购文件解释权归襄阳市第一人民医院所有
12	合同授予	本文件不作为合同授予的唯一依据
13	诚信履约	已报名供应商若主动放弃参与，必须在项目开标前提前 3 个工作日电话告知集采联络部，同时至少提前 1 个工作日将弃权声明报送至集采联络部，否则，将会被列入我院失信供应商名单，直接影响后续各项目的参与。采购人有权将具有弄虚作假、无故拒绝履约、不签订合同、串通投标、围标等情形的供应商将按医院《襄阳市第一人民医院招标采购供应商黑名单管理办法》有关要求执行。

注：表格中“”

### 第三章 采购需求（本章按项目情况编制）

（一）工程内容、货物清单、服务内容（自行填写，表格可自行调整）

序号	采购内容	单位	数量	备注
1	康安楼增加自动喷淋系统	项	1	
2				

（二）技术或服务要求（详细技术要求）

1. 施工方需保证施工现场的安全性，需为施工人员购买意外保险，如出现安全问题由施工方负责。

2. 本项目消防设备品牌需确保与消防监控室系统联网对接，发挥正常功能。

3. 本项目符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2017）。

4. 本项目符合《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）。

5. 本项目符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2019）。

6. 本项目符合国家及地方现行消防工程施工、安全、质量、文明施工相关规范及标准

#### 7. 支架制作与安装

7.1. 支吊架采用 Q235 型钢制作，切口平整、无毛刺，制作完成后除锈并涂刷防锈漆两道。

7.2. 管道支吊架严格按规范间距安装：DN15~20≤1.5m；DN25~40≤2.0m；DN50≤2.5m；DN70~80≤3.0m；DN100≤3.5m。

7.3. 吊架距喷头边缘不小于 300mm，距末端喷头不大于 750mm；配水支管每 2 个喷头之间设置不少于 1 个吊架。

7.4. DN50 及以上管道、转弯处、长直管线段必须增设防晃支架，

固定牢固，杜绝管道晃动。

7.5 支架安装位置不得遮挡喷头喷水范围，不得影响管道检修及设备操作。

## 8. 管道安装施工

8.1. 管道连接方式：DN $\leq$ 100mm 钢管采用螺纹连接，DN $\geq$ 100mm 钢管采用沟槽连接或法兰连接。

8.2 螺纹连接：丝扣清晰、无断丝乱丝，生料带缠绕均匀，连接后外露丝扣 2~3 扣，外露丝扣补做防腐处理。

8.3. 沟槽连接：沟槽尺寸、深度符合规范要求，橡胶密封圈完好无破损，螺栓对角均匀紧固，接口严密无松动。

8.4 管道坡度：配水干管坡度 $\geq$ 0.002，配水支管坡度 $\geq$ 0.004，统一坡向泄水阀及末端试水装置。

8.5 管道穿墙、穿楼板必须设置套管，套管与管道间隙采用防火封堵材料密实封堵。

8.6. 管道安装完成后及时封闭管口，防止杂物进入管网造成堵塞。

## 9. 管网冲洗施工

9.1. 喷头安装前必须完成管网分段冲洗，冲洗水流速度不低于 1.5m/s。

9.2. 冲洗顺序为先主管、后支管，先干管、后分支管，连续冲洗至出水清澈、无泥沙、无杂物为止。

9.3 冲洗过程全程记录，监理旁站确认，冲洗合格后封闭管口，做好成品保护。

## 10. 系统水压试验（强制性工序）

### 10.1. 水压强度试验

系统工作压力 $\leq$ 1.0MPa 时，试验压力取 1.4MPa；系统工作压力 $>$ 1.0MPa 时，试验压力为工作压力+0.4MPa。稳压 30min，压力降 $\leq$

0.05MPa，管道无渗漏、无变形为合格。

## 10.2. 水压严密性试验

试验压力为系统设计工作压力，稳压 24h，管网各接口、阀门无渗漏、无滴水为合格。

10.3. 试压全程监理旁站，做好试验记录，签字归档，试压不合格严禁进入下道工序。

## 11. 阀组及附属设备安装

11.1. 湿式报警阀组安装高度距地面 1.2m，阀体两侧距墙 $\geq 0.5\text{m}$ ，正面距墙 $\geq 1.2\text{m}$ ，满足操作检修空间。

11.2. 阀体水流方向与管道水流方向一致，阀门启闭灵活、配件齐全、安装规整。

11.3. 水力警铃安装在公共通道或值班室墙面，距报警阀距离不大于 20m，安装高度合理，报警声响清晰。

11.4. 水流指示器竖直安装于配水干管上，动作方向与水流方向一致，安装位置符合设计及规范要求。

11.5. 末端试水装置设置于系统最不利点，距地面高度 1.5m，配套压力表、排水管道齐全，操作便捷。

## 12. 喷头安装施工

12.1 喷头必须在管网冲洗、水压试验全部合格后方可安装，严禁提前安装。

12.2. 采用喷头专用扳手安装，严禁利用喷头框架、溅水盘施力拧动，防止喷头变形、玻璃球破损。

12.3. 标准直立型、下垂型喷头溅水盘距顶板高度控制在 75~150mm，喷头间距、距墙距离符合设计及规范要求。

12.4. 喷头周边 300mm 范围内无遮挡物，保证喷水覆盖范围无阻碍；易受机械碰撞位置加装喷头防护罩。

12.5. 喷头严禁涂刷油漆、涂料，严禁私自拆卸、改装喷头组件。

**(三) 商务要求**

1. 工期 60 日历天

2. 质保期：2 年

3. 服务要求：

4. 付款条件及方式：项目完工后由招标人委托第三方消防设施检测公司检测，出具检测报告书，并经审计结算后支付项目结算款 97%；质保期两年无质量等问题支付 3%履约保证金。

5. 提供售后服务承诺书：

6. 其他：

## 第四章 评定办法

### 一、初步评审：

	审查内容	评审因素
初步 评审	具有独立承担民事责任的能力	供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	（1）法人：提供本年度（或上一年度）经第三方审计的财务报告（完整的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或其基本开户银行出具的资信证明； （2）部分其他组织和自然人：没有经第三方审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明； （3）投标人没有经第三方审计的财务报告和资信证明时，也可以提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	由供应商提供书面承诺或证明，或提供相应证明材料。
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	（1）供应商应依法缴纳税收：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）。 （2）供应商应依法缴纳社会保障资金：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）。 （3）提供投标企业与被授权人签订的劳动合同和投标企业为被授权人缴纳社保金的证明材料。
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；（提供承诺书，格式详见响应文件格式）。
	法律、行政法规规定的其他条件	（供应商主动自行提供）国家对生产和销售相关产品或提供相关服务有专门法律、行政法规规定的，国家法律法规对市场准入有要求的还应提交相关资格证明文件。
	禁止参加情况	（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。 （2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。（提供承诺，见响应文件格式）
	主体信用记录	本项目公告发布后，参加本次采购活动前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
	联合体	本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包

特定资格条件	符合本文件第一章第二款第（五）条本项目特定资格要求
投标人名称	与营业执照等其他证件一致
签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章
投标人身份证明文件	具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书
投标报价	每一种采购内容只有一个报价；是否按照采购文件的报价要求进行报价，投标报价合理；
采购需求	*号条款（如有）是否符合采购文件要求；是否实质性响应采购文件；
其他要求	符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的

备注：对于投标文件中有任意一条不满足上表要求的将导致其**投标无效**，不进入下一项评审。

## 二、详细评分办法（详细评分表）

内容	项目	评分类别	分值	评分标准	得分
评分办法	商务评审 20分	类似项目业绩	10	投标人自2024年05月至今完成过一项包含消防工程施工项目业绩或消防工程专业施工业绩，每个得2分，满分10分； 注：1）业绩证明材料须提供合同关键页（包括内容、金额、签约日期、盖章页）及消防验收合格意见。 2）业绩时间以合同签署时间为准。（提供合同复印件）	
		团队技术力量	10分	投标人拟派项目经理具备工程相关专业中级或以上技术职称的得2分； 投标人拟派项目经理每具备一项包含消防工程施工项目业绩或消防工程专业施工业绩，每个得2分，满分4分。 其他项目团队拟派人员，每具备一个工程相关专业中级及以上技术职称的，得1分，最多得4分。	
	技术评审 50分	施工组织方案、施工方法与措施	20分	供应商根据项目的采购需求，提供施工组织方案、施工方法与措施，内容包括： 1、组织机构及施工部署； 2、施工工艺及施工技术； 3、结合医院场所或办公场所使用状态下的施工方案； 4、拟投入的主要物资计划；（包括但不限于：主要物资设备、机械仪器等其他资源计划，投入机械需罗列清单） 供应商针对以上每条内容提供详细的方案或措施或说明，按照下列指标进行综合评议打分： （1）以上每条内容有完整的方案或措施或说明，得5分； （2）以上每条内容未有效专门针对本项目，无落地的有关	

			<p>措施，或内容不能完全满足本项目实际需求的得 3 分。</p> <p>(3) 以上每条内容明确与需求不符，内容宽泛，得 1 分</p> <p>(4) 未提供的，该条不得分。</p> <p>本项累计最高得 20 分。</p> <p>备注：提供技术方案</p>	
	工期及进度计划	12 分	<p>供应商根据项目的采购需求，提供工期及进度计划，内容包括：</p> <p>1、对工期有承诺，有违约经济处罚措施，且合理可行；</p> <p>2、对工期的技术组织措施，工程施工进度表或施工横道图进行评审，工期安排合理，有较好工期保障措施，措施编制详细，有针对性；</p> <p>3、对项目主要材料的采购、制作、供应计划有详细时间安排，内容明确，时间精确；</p> <p>供应商针对以上每条内容提供详细的方案或措施或说明，按照下列指标进行综合评议打分：</p> <p>(1) 以上每条内容有完整的方案或措施或说明，得 4 分；</p> <p>(2) 以上每条内容未有效专门针对本项目，无落地的有关措施，或内容不能完全满足本项目实际需求的得 2 分。</p> <p>(3) 以上每条内容明确与需求不符，内容宽泛，或未提供的，则该条不得分。</p> <p>本项累计最高得 12 分。</p> <p>备注：提供技术方案</p>	
	重难点分析及现场了解	6 分	<p>供应商应充分了解本项目拟施工场地现状，及建设需求，并对本项目现场情况编制施工方案，并进行重难点分析：</p> <p>1、对医院正常工作无干扰措施，对现有环境、已有设备、物资的保护方的施工方案，并提出合理化建议。</p> <p>2、满足医院密集人员流动要求的措施，并提出合理化建议。</p> <p>供应商针对以上每条内容提供详细的方案或措施或说明，按照下列指标进行综合评议打分：</p> <p>(1) 以上每条内容有完整的方案或措施或说明，得 3 分；</p> <p>(2) 以上每条内容未有效专门针对本项目，无落地的有关措施，或内容不能完全满足本项目实际需求的得 2 分。</p> <p>(3) 以上每条内容明确与需求不符，内容宽泛，或未提供的，则该条不得分。</p> <p>本项累计最高得 6 分。</p> <p>备注：提供技术方案</p>	
	质量保证措施	6分	<p>项目质量保证措施体系健全、措施得当、针对性强，消防维保响应时间快，服务优得4-6分；项目质量保证措施体系较健全、措施可行、针对性较强得2-3分；项目质量保证措施体系一般、措施一般、针对性一般得1-2分；无此项者得0分。</p>	

		施工布置	6分	<p>供应商应充分考虑环境并按图编制项目实施计划并在进行施工布置：</p> <p>1、平面图能够反映施工道路、临时用水、用电线路及控制箱位置；</p> <p>2、明确标识主要材料堆放区域及主要施工机械的；</p> <p>3、明确标识临时设施位置及用途的；</p> <p>4、明确标识施工区域出入口布置，进行人员、机械、院内日常人员等分流。</p> <p>以上各评分点，供应商提供的方案详细，位置精准，标注清晰，有利于项目实施，得1.5分，位置有误，标注模糊或与项目实际不符，不得分。</p> <p>备注：提供施工布置方案</p>	
	价格评审		30分	<p>满足采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。供应商的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 100 × 价格分值</p>	
总分（100分）					

（一）本次采购为院内磋商。供应商应派其授权代表持有效身份证件按采购文件规定的时间递交磋商响应文件，并准备参加磋商。

（二）供应商应当在磋商文件“供应商报名须知”要求的截止时间前，将响应文件密封送达磋商会议现场。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，磋商小组应当拒收。

（三）供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（四）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

(五) 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加的供应商平等的磋商机会。

(六) 磋商小组将依据磋商文件要求，对所有供应商提交的磋商文件进行资格评审；对未实质性响应文件要求的，磋商小组应现场告知供应商，取消其参加评标资格。

(七) 实质性响应磋商文件资格要求的供应商按所抽取的磋商顺序，依次与磋商小组分别进行磋商。

(八) 磋商小组将就磋商文件中的技术、服务要求、合同草案条款等与供应商一一洽谈。

(九) 磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

(十) 对磋商文件作出实质性变动是磋商或磋商文件的有效组成部分，应当以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

(十一) 磋商结束后，磋商小组将要求不少于三家参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不少于 3 家。最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。

(十二) 磋商供应商最终报价超过了采购预算，磋商活动终止。

(十三) 本次磋商共有三轮报价。三轮报价后，评委对供应商承诺的事项进行综合评议，若出现不能明确推荐第一名或第二名的供应商时，组织与之相对应的供应商进行第四轮报价。

## 第五章 合同签署

根据《中华人民共和国民法典》，采购人和中标人（成交供应商）之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则，依据文件要求和响应文件承诺，签订合同。

## 第六章 响应文件格式

正本/副本

# 响应文件

项目编码：

项目名称：

供应商名称（全称）： \_\_\_\_\_（盖章）

供应商法定代表人： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期： 年 月 日

## 响应文件目录（编列要求）

供应商按提供的格式编写目录，目录须标注页码。

编列顺序
1) 封面
2) 标书目录（含页码）
3) 响应函、廉洁承诺书
4) 报价汇总表（响应院方采购文件配置需求表）
5) 分项报价表（按项目性质编制）
6) 法定代表人身份证明书
7) 法定代表人授权委托书（授权人参加，格式见附件1）
8) 资格证明文件（按申请人资格要求）
9) 需求响应文件
10) 技术响应文件
11) 报价文件
12) 投标企业与被授权人签订的劳动合同和投标企业为被授权人缴纳社保金的证明材料（详见第四章评定办法中有关要求）
13) 财务状况（详见第四章评定办法中有关要求）
14) 同类项目业绩的印证材料
15) 供应商认为需要提交的其他文件

格式 1

## 报价书

### 襄阳市第一人民医院：

依据贵方（项目名称/采购编号）项目第包采购货物或服务的采购公告，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交下述文件正本一份，副本四份。

1. 响应文件；
2. 资格证明文件；
3. 有关授权文件。

#### 并进行如下承诺声明：

1. 我公司在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

2. 我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；

3. 我公司在本响应文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据，并承诺按响应内容提供相应服务；

其它承诺：（如有的话，可自行填写）

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的货物或服务报价总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

2. 将按本项目采购文件的约定履行合同责任和义务。

3. 已详细审查全部采购文件，包括（补充文件等），对此无异议。

4. 本响应文件的有效期限自开标之日起共90个日历天。

5. 接受采购文件中关于诚信履约的约定。

6. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

供 应 商：（公章）

通 讯 地 址：

传 真：

电 话：

电 子 函 件：

授 权 代 表 签 字：

日 期：

格式 2

## 法定代表人授权书

兹授权\_\_\_\_\_同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）采购活动的供应商代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从年 月日起至年 月日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：年 月日

附：

代理人工作单位：

职务： 性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（正反面复印件）：

格式 3

### 法定代表人身份证明书

兹证明（姓名）在我单位任职务，系（供应商）的法定代表人。

供应商（盖章）：

法定代表人（签章）：

性别： 年龄：

身份证号码：

年月日

法定代表人身份证（正反面复印件）：





格式6 资格证明文件

格式自拟

格式7 需求响应文件

格式自拟

格式8 评审办法响应文件

格式自拟

## 格式 9

### 无重大违法记录声明

襄阳市第一人民医院：

我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1. 我方因违法经营被追究过刑事责任；
2. 我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；
3. 我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

随本声明附上我方参加本次政府采购活动前 3 年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称（盖章）：

时 间：年月日

格式 10

## 投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函

致：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_(供应商名称)参加贵院组织的\_\_\_\_\_(项目名称)项目(项目编号：\_\_\_\_\_ )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

本单位未对本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务等情形。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日